

## Para Aplicaciones de Bombas Sumergibles


Los relevadores MARS 550 y 551 fueron desarrollados específicamente para bombas sumergibles y otras aplicaciones de arranque de motores en ambientes de alta humedad. Debido a que los paneles de control para éstos se encuentran a menudo en áreas de alta humedad, los componentes en ellos deben resistir los efectos de la humedad. El chapado en cromo en el núcleo y en la armadura y el área relativamente pequeña de contacto elimina la adherencia de la armadura debido a los contaminantes orgánicos, que fue la causa número uno de la falla de relevador.

### Características:

- Utilizado en F.E. Meyers, Franklin Electric, Jacuzzi, Red Jacket, Sta-Rite, and Tait
- 2 relevadores reemplazan a más de 25 relevadores de Equipo Original.
- Soporte de desconexión Universal en cada relevador. Basta con eliminar las piezas no necesarias.
- Listado UL y CSA disponibles



19550



MARS N.º	MARS MODELO N.º	VOLTAJE CONT. BOBINA	ARRANQUE VOLT		CAIDA VOLT	
			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
19550	MARS 550	130	111	134	15	40
19551	MARS 551	332	244	270	40	90

MARS N.º	G.E. N.º	USADO POR
16104	3ARR3J3G3	Barnes [Burks, Decator] & Myers

MANUF.	OEM N.º	GE CAT. N.º	MARS N.º	MANUF.	OEM N.º	GE CAT. N.º	MARS N.º
F.E. Meyers	13178-A	3ARR3D7J4	19550	Jacuzzi	23-1308-26	3ARR3EA9V5	19551
	13179-A	3ARR3D3V4	19551		23-1308-00	3ARR3EA7J5	19550
	13180-A	3ARR3D3A4	19551		23-1308-18	3ARR3EA7BB5	19550
	17891-A	3ARR3EA3A4	19551		23-1308-34	3ARR3EA5U5	19551
	17890-A	3ARR3EA3V4	19551		23-1308-42	3ARR3EA7M5	19550
Franklin Electric	17889-A	3ARR3EA7J4	19550	Red Jacket	23-1308-49	3ARR3EA5C5	19551
	155031-101	3ARR3J7J4	19550		71-69	3ARR3EA7M5	19550
	155031-102	3ARR3J9V4	19551		71-70	3ARR3EA5B5	19551
	155031-104	3ARR3J2P3	19550		71-47	3ARR3J3V2	19551
	155031-103	3ARR3J9U4	19551		U18-325	3ARR3J3V3	19551
Sta-Rite	155031-105	3ARR3J7M1	19550	U18-665	3ARR3J3A3	19551	
	Tait	U18-810	3ARR3J2P3	19550	U18-810	3ARR3J2P3	19550
		U18-811	3ARR3J5V3	19551	U18-811	3ARR3J5V3	19551
		A124P2	3ARR3EA5A5	19551	A124P2	3ARR3EA5A5	19551
		A124P1	3ARR3EA7K5	19550	A124P1	3ARR3EA7K5	19550

## Uno-A-Uno™ Relevador Potencial Reemplazo Directo

Los relevadores son reemplazos exactos para aplicaciones de Bristol y Copeland. Cumplen las especificaciones y en la mayoría de los casos son la sustitución uno-a-uno™ utilizado por el fabricante.

Otros relevadores disponibles bajo pedido especial. Pongase en contacto con su mayorista local o con Servicio al cliente de MARS.



16028

BRISTOL	MARS	COPELAND	MARS	COPELAND	MARS
650058	16028	040-0001-34	16099	040-0001-64	16098
650855	16051	040-0001-35	16090	040-0001-68	16099
		040-0001-48	16093	040-0001-71	16116
BRISTOL	MARS	040-0001-50	16085	040-0001-74	16122
650971	16083	040-0001-53	16095	040-0001-78	16121
		040-0001-54	16089	040-0001-79	16152
COPELAND	MARS	040-0001-55	16023		
040-0001-00	16086	040-0001-59	16090	COPELAND	MARS
040-0001-01	16093	040-0001-60	16091	040-0001-88	16151
040-0001-04	16085	040-0001-61	16086	040-0001-89	16155
040-0001-12	16098	040-0001-62	16035		
040-0001-17	16095				
040-0001-19	16089				
040-0001-20	16023				
040-0001-25	16035				
040-0001-26	16022				

## Reemplazo Universal

### Tabla de Selección de Referencia Rápida para Relevadores General Electric

1. Determinar el número de modelo de General Electric del Relevador que se reemplazará "FORMA" y "GRUPO"

EXAMPLE:	1 o 2 Letras		Un número más	
	3ARR3*	A	3B	3
	Tipo Basic	FORMA	GRUPO	No-Posicional

### Información de Referencia Cruzada

WR/RBM N.º	MARS N.º	WR/RBM N.º	MARS N.º
90-1	19002	90-25	19006
90-2	19009	90-26	19008
90-3	19004	90-27	19005
90-4	19003	90-40	19004
90-5	19006	90-41	19008
90-6	19006	90-63	19002
90-7	19004	90-64	19003
90-8	19003	90-65	19004
90-9	19007	90-66	19005
90-10	19008	90-67	19006
90-11	19003	90-68	19007
90-12	19007	90-69	19001
90-13	19005		
90-14	19003	TECUM. N.º	MARS N.º
90-15	19006	82777	19002
90-16	19007	82778	19004
90-17	19002	82779	19008
90-18	19008	82781	19010
90-19	19006	82783	19003
90-20	19007	82784	19009
90-21	19002	82785	19006
90-22	19003	82787	19007
90-23	19007		
90-24	19008		

2. Localice en la siguiente tabla el GRUPO de Relevador y seleccione el relevador de reemplazo de MARS correspondiente del kit.

19002	MARS 63 reemplaza relevadores GRUPO 2J; 2K; 2L; 2M; 5N; 7J; 7K; 7L; 7M; 7N; 8L; 8M; 8N
19003	MARS 64 reemplaza relevadores GRUPO 3A; 3B; 3AV; 3AU; 4A; 4B; 6A; 6B; 6AV; 10A; 10B; 10AU; 10AV
19004	MARS 65 reemplaza relevadores GRUPO 3P; 3R; 3AP; 5P; 5R; 5S; 5T; 22S
19005	MARS 66 reemplaza relevadores GRUPO 3U; 3V; 3AT; 6U; 6V; 6W
19006	MARS 67 reemplaza relevadores GRUPO 3C; 3D; 3AA; 4C; 4D; 4BK; 6C; 6D; 6AA; 10C; 10D; 26A; 26B; 26C; 26D
19007	MARS 68 reemplaza relevadores GRUPO 3E; 3F; 3AB; 3AC; 4E; 4F; 4G; 6E; 6F; 6G; 10H; 10AB; 10AC; 26E; 26F; 26G; 26H; 27E; 27F; 27G
19008	MARS 69 reemplaza relevadores GRUPO 3S; 3T; 10S; 10T; 25S; 25T; 10AS
19009	MARS 70 reemplaza relevadores GRUPO 5B; 5C; 5D; 5AA; 8B; 8C; 8D
19010	MARS 71 reemplaza relevadores GRUPO 6TV; 6TW; 10V

3. Instalar relevador de acuerdo con instrucciones del Kit de reemplazo MARS